

Сведения о привлечении ООО «Двина», должностного лица к административной ответственности за нарушения в сфере управления МКД в 2014 г.

Дата привлечения к административной ответственности	Лицо, привлеченное к административной ответственности	Предмет административного нарушения	Наименование контрольного органа или судебного органа	Количество выявленных нарушений	Размер штрафа	Документ о принятии мер административного воздействия				мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия
						наименование документа о применении мер административного воздействия	дата документа	номер документа	документ о применении мер	
30.10.2014	ООО "Управком СЕМЬ ДНЕЙ"	ст. 7.23 КоАП РФ	ГЖИ	1	6 000,00	Постановление ГЖИ	30.10.2014	01-10/610	копия постановления	восстановлен норматив обеспечения жителей коммунальными услугами по отоплению и горячему водоснабжению
12.12.2014	ООО "Управком СЕМЬ ДНЕЙ"	ст. 19.5 часть 1 КоАП РФ	ГЖИ	1	10 000,00	Постановление Ломоносовского суда	12.12.14г.	4-1000/2014	копия постановления	восстановлен норматив обеспечения жителей коммунальными услугами по горячему водоснабжению
21.11.2014	ООО "Управком СЕМЬ ДНЕЙ"	ст. 7.23 КоАП РФ	ГЖИ	1	5 500,00	Постановление ГЖИ	21.11.2014	01-10/654	копия постановления	восстановлен норматив обеспечения жителей коммунальными услугами по горячему водоснабжению
01.11.2014	ООО "Управком СЕМЬ ДНЕЙ"	ст. 7.22 КоАП РФ	ГЖИ	13	41 000,00	Протокол МЖК	31.10.2014	035-12/06-14.164/6	копия постановления	восстановлены приборы освещения в лестничных клетках 1-7под-1-5эт, 8под-1эт, при входе в подъезды 1-7 под, закрыта распред.коробка 5под-5эт; закрыты эл/щитки 1-8под-1-5эт; убраны бытовые предметы 2,8под-5эт; восстановлено остекление л/кл 7под-4эт; выполнен ремонт ступени 7под-3эт; восстановлена зашивка ниши с коммуникациями 5 под-3,5эт; убраны посторонние предметы с кровли; восстановлено освещение в подвале дома; устранено подтопление подвала; восстановлены трубопроводы канализации в подвале; восстановлен контруклон лежачков канализации в подвале; выполнен ремонт дверей в тамбуре 8под;
01.10.2014	ООО "Управком СЕМЬ ДНЕЙ"	ст. 7.22 КоАП РФ	ГЖИ	14	42 000,00	Протокол МЖК	22.10.2014		копия постановления	восстановлена тепловая изоляция трубопровода отопления в лестничной клетке 1 под; восстановлен трубопровод ХВС в подвале; устранено подтопление подвального помещения; восстановлена система наружного водоотвода; закрыты эл/щитки в лестничной клетке 1-8под-1-5эт; убраны бытовые предметы 2под-5эт; 4под-1эт; восстановлено ограждение лестничного марша 2под-3эт; восстановлены плафоны при входах 6,8под; восстановлено остекление лестничной клетки 6под-3эт; продухи в чердачном помещении сеткой; заделаны трещины в шифере на кровле; восстановлена отмостка в районе 8 под; восстановлена зашивка ниши с коммуникациями в тамбуре 1 под.

20.10.2014	ООО "Управком СЕМЬ ДНЕЙ"	ст. 7.22 КоАП РФ	ГЖИ	8	40 000,00	Постановление ГЖИ	20.10.2014	01-10/579	копия постановления	устранено подтопление техподполья дома 3-бпод; восстановлен трубопровод канализации в техподполье 3-4под; восстановлены приборы освещения в лестничных клетках: 1под-5эт, 2под-1эт, 3под-1,2,4эт, 4под-1-4эт, 5под-1,3эт, бпод-4эт; восстановлено заполнение оконного проема в лестничной клетке 1под, восстановлено ограждение лестничного марша 3под-2эт, бпод-3эт; восстановлен поручень бпод-1эт;
ноябрь 2014	ООО "Управком СЕМЬ ДНЕЙ"	ст. 7.22 КоАП РФ	ГЖИ	9		Протокол ГЖИ	20.11.2014	А-03/02-08/745	копия постановления	выполнена заделка отверстий и трещин шиферной кровли 2 под и кв.60; восстановлено освещение в чердачном помещении 1-4под; устранена захламленность чердачного помещения; проведены работы по ремонту пола в местах выпадения плитки 1под-2,3эт, 3под-3эт, 4под-2,3,4эт; восстановлены водоотводящие устройства кровли 1-4под; устранено подтопление подвального помещения; восстановлена тепловая изоляция трубопровода отопления в подвале; восстановлено ограждение лестничных маршей на лестничных клетках 1под-1,2,4эт, 2под-2эт, 3под-4,5эт, 4под-2,4,5эт
декабрь 2014	ООО "Управком СЕМЬ ДНЕЙ"	ст. 7.22 КоАП РФ	ГЖИ	14		Протокол ГЖИ	09.12.2014	А-03/02-08/791	копия постановления	выполнен ремонт кровли в районе кв.№45; выполнена герметизация стыков панелей машинного отделения 1 под; восстановлен водосток в мусорокамере 1под; восстановлено внутреннее заполнение оконного проема в лестничной клетке 1,3под; установлена дверь в мусорокамеру 1под; устранено подтопление подвала 1-2под; восстановлена тепловая изоляция розлива ГВС; выполнена заделка сквозных отверстий в стенах мусорокамер в местах прохождения трубопроводов; установлен шибер в мусорокамерах 1-3под; выполнен подвод ХВС и ГВС в мусорных камерах для промывки; восстановлена система водоотведения в мусорокамерах; выполнена уборка и дератизация мусорокамер; восстановлены приборы освещения входов мусорокамер; восстановлена тепловая изоляция систем ХВС и ГВС в мусорокамерах 1-3под
18.12.2014	ООО "Управком СЕМЬ ДНЕЙ"	ст. 7.22 КоАП РФ	ГЖИ	8	4 100,00	Постановление ГЖИ	18.12.2014	01-10/736	копия постановления	выполнена замена участка стояка ГВС в кв.№60; убраны мусор и посторонние предметы в техподполье; проведена дератизация мест общего пользования от грызунов; восстановлен трубопровод канализации в районе 2 под; проведена ревизия запорно-регулирующей арматуры ХВС в тепловом узле; устранено подтопление подвального помещения; восстановлено освещение на техэтаже; закрыты э/щиты в э/щитовой;
17.09.2014	ООО "Управком СЕМЬ ДНЕЙ"	ст. 7.23 КоАП РФ	ГЖИ	1	5 000,00	Постановление ГЖИ	17.09.2014	01-10/496	копия постановления	восстановлен норматив обеспечения жителей коммунальными услугами по горячему водоснабжению